Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа,опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини-ца измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Оборудование							
	1 Радиорасширитель охранно-пожарный	РРОП-М			шт.	12		
	2 Пульт управления пожарный радиоканальный	ПС-И			шт.	1		
	3 Контроллер радиоканальных устройств	РРОП-И			шт.	1		
	4 Извещатель дымовой оптико-электронный радиоканальный	Аврора-ДР			шт.	280		
	5 Извещатель пожарный ручной радиоканальный	ИПР-Р			шт.	29		
	6 Резервный источник питания, U вых.=12 В, I вых.=2 А	РИП-12 исп. 14			шт.	13		
	7 Оповещатель световой радиоканальный с надписью "Выход"	Табло-Р			шт.	28		
	8 Оповещатель звуковой радиоканальный	Сирена-Р исп.2			шт.	27		
	9 Устройство объектовое оконечное системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях	УОО СПИ "Молния"			шт.	1		
	10 Исполнительный блок радиоканальный	ИБ-Р исп.3			шт.	1		
	11 Исполнительный блок радиоканальный	ИБ-Р исп. 01			шт.	2		
	12 Блок преобразования интерфейсов	БПИ-RS-И			шт.	1		
	ЗИП							
	1 Извещатель дымовой оптико-электронный радиоканальный	Аврора-ДР			шт.	21		
	2 Извещатель пожарный ручной радиоканальный	ИПР-Р			шт.	3		
	3 Оповещатель световой радиоканальный с надписью "Выход"	Табло-Р			шт.	1		
	4 Оповещатель звуковой радиоканальный	Сирена-Р			шт.	2		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						59-1-ПС5.СО
						Здание РУП "Белнипиэнергопром" по ул. Романовская слобода, 5А
2	–	Зам.	50-19		01.19	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Иванова			01.19	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Пров.		Бондарчик			01.19	
Утв.		Бондарчик			01.19	
Нач. отд.		Сивицкий			01.19	Спецификация оборудования, изделий и материалов
Н. контр.		Мультан			01.19	
ГИП		Русаков			01.19	

Стадия	Лист	Листов
С	1	2

РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабели и провода							
	1 Кабель для передачи данных (витая пара), изоляция жил – сплошной поли-	U/UTP кат. 5е		"HELUKABEL" Германия	м	2		
	этилен, оболочка из ПВХ, неэкранированный , емкостью 2х2х0,52 мм	ТУ 3574-010-39793330-2009						
	2 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ компо-	ВВГнг(А) -LS			м	65		
	зиции пониженной пожароопасности не распространяющий горение с низким							
	дымо- и газовыделением, сечением 3х1,5 мм²							
	3 То же, сечением 2х1,5 мм²	ВВГнг(А) -LS			м	~~13~~ 37	1.3	
	Изделия и материалы							
	1 Аккумулятор свинцово-кислотный 12 В, 7А·ч	DELTA	DTM1207		шт.	14		
	2 Короб монтажный ПВХ длиной 2 м в комплекте с аксессуарами, 20х10				шт.	~~12~~ 22	1.4	
	3 Короб монтажный ПВХ длиной 2 м в комплекте с аксессуарами, 40х16				шт.	12		
	4 Реле промежуточное 12 В, 4 контакта	R15-1014-23-1012		СП "Релпол-М" ООО	шт.	1		
	5 Выключатель автоматический, однополюсный I н.=2 А	iC60N		Schneider Electric	шт.	14		
	6 Бокс под автомат на 4 модуля со встроенной din-рейкой	КМПн 2/4 IEK (МКР42-N-04-30-12)		IEK, РФ	шт.	1		
	7 Бокс под автомат на 2 модуля со встроенной din-рейкой	КМПн 2/2 IEK (МКР42-N-02-30-20)		IEK, РФ	шт.	13		
	8 Колодка для реле с клипсой GZ14 0737	GZ14U		СП "Релпол-М" ООО	шт.	1		
	9 Клемма проходная с пружинным зажимом	ZDU 2,5/3AN		Weidmiiller	шт.	6		
	10 Концевой стопор	EW15		Weidmiiller	шт.	1		
	11 Труба жесткая ПВХ белая с внешним диаметром 16 мм				м	3	1.5	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	3	–	583-18		11.18

59-1-ПС5.СО

Лист 2

Формат А3