


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипэнергопром»


С.В.Перцев
«25» 01 2023г.

Техническое задание
на закупку модуля дискретных входов (аналог MB210-204)

1	Модуль дискретных входов (аналог MB210-204)	
	Количество	1
	Тип	Модуль дискретных входов
	Количество дискретных входов, не менее	«сухой контакт» - 16 шт
	Поддержка протокола связи	Modbus TCP (slave)
	Наличие сетевого интерфейса	2 x Ethernet 100Base-T (RJ45)
	Напряжение питания	DC 12...36 В
	крепление на DIN-рейку	Да
	рабочая температура	+0...+60 °С

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный инженер проекта



А.А. Костенко