

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипэнергопром»


С.В.Перцев
«25» 2023г.

Техническое задание
на закупку блока питания (аналог MDR-40-24)

5	Блока питания (аналог MDR-40-24)	
	Количество	2
	Номинальная мощность	40 Вт
	Входное напряжение	АС 85...264 В / DC 120...370 В
	Выходное напряжение	24 В
	Рабочая температура	0...60°C
	Монтаж	на DIN рейку

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем

Главный инженер проекта




Е.Л.Телюк

А.А. Костенко