

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»


«16» _____ С.В.Перцев
2023г.

Техническое задание
на закупку модуля аналоговых входов (аналог ioLogik E1262)

2	Модуль аналоговых входов (аналог ioLogik E1262)	
	Количество	1
	Тип	Модуль аналоговых входов
	количество аналоговых каналов измерения, не менее	8
	поддержка сигнала термоэлектрических преобразователей	ТЖК (J), ТХК(L), ТНН(N), ТХА(К)
	дифференцированные входы	да
	погрешность измерения	не более $\pm 5\%$
	разрядность АЦП	16 бит
	Поддержка протокола связи	Modbus TCP (slave)
	Наличие сетевого интерфейса	Ethernet 100Base-T (RJ45)
	Напряжение питание	DC 12...36 В
	крепление на DIN-рейку	Да
	рабочая температура	+0...+60 °C

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков