

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»


С.В.Перцев
«16» 2023г.

Техническое задание
на закупку термоэлектрического преобразователя (аналог ТЖК 4/12/2000 КО)

3	Термопара (аналог ТЖК 4/12/2000 КО)	
	Количество	6
	Тип	ТЖК(J) термопара
	Исполнение (корпус)	втычной, с возможностью для крепежа на плоскости шины
	Длина вывода	2000 мм
	Диапазон измерения температур	-10 ... 400 °С

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков