


Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ

И.о.первого заместителя
директора- главного инженера
РУП «Белнипиэнергопром»


А.Е.Сивицкий
«11» 08 2023г.

Техническое задание
на закупку блока розеток (R-16-6S-V-U-440-3)

1	Блок розеток (аналог R-16-6S-V-U-440-3)	
	Количество	1
	Тип	Блок розеток
	Кол-во розеток	Не менее 6 «Schuko»»
	Номинальный ток нагрузки	16 А
	Номинальное напряжение	220 В АС
	Длина кабеля питания	Не менее 3 м
	Наличие выключателя	Да
	Корпус	Алюминий
	Цвет	Черный
	Монтаж в стойку 19”	Да

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков