


Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ

И.о.первого заместителя
директора- главного инженера
РУП «Белнипиэнергопром»


А.Е.Сивицкий
«11» 08 2023г.

Техническое задание
на закупку датчик индукционный (ДИ-П-2-2000-Ст-Exd)

1	Датчик индукционный (ДИ-П-2-2000-Ст-Exd)	
	Количество	1
	Тип	Датчик индукционный приближения
	Назначение	Подсчет кол-ва объектов, обнаружение объектов
	Длина кабеля	Не менее 2000 мм
	Тип выходного сигнала	4-20 мА
	Зона срабатывания	2...3 мм

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков