

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

И.о.первого заместителя  
директора- главного инженера  
РУП «Белнипиэнергопром»

А.Е.Сивицкий

«11» 08 2023г.

Техническое задание  
на закупку модуля аналогового вывода (аналог МУ210-501)

1	Модуль аналогового вывода (аналог МУ210-501)	
	Количество	1
	Тип	Модуль аналогового вывода
	Количество аналоговых выходов, не менее	8 шт
	Тип сигналов	0-1 В, 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
	Поддержка протокола связи	Modbus TCP (slave)
	Наличие сетевого интерфейса	Сдвоенный Ethernet 100Base-T (RJ45)
	Напряжение питание	DC 12...36 В
	крепление на DIN-рейку	Да
	рабочая температура	+0...+50 °С

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем

Е.Л.Телюк

Главный технолог

В.Г.Дмитроченков