


Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ

И.о.первого заместителя  
директора- главного инженера  
РУП «Белнипиэнергопром»

  
А.Е.Сивицкий  
«11» 08 2023г.

Техническое задание  
на закупку модуля аналогового ввода (аналог MB210-101)

1	Модуль аналогового ввода (аналог MB210-101)	
	Количество	1
	Тип	Модуль аналогового ввода
	Количество аналоговых входов, не менее	8 шт
	Тип сигналов	0-1 В, 0-20 мА, 4-20 мА, Pt100, Pt500, Ni100, Ni500, Cu100, Cu500, термопары J, T, K, сопротивления 0-2 кОм, 0-5 кОм
	Поддержка протокола связи	Modbus TCP (slave)
	Наличие сетевого интерфейса	Сдвоенный Ethernet 100Base-T (RJ45)
	Напряжение питание	DC 12...36 В
	крепление на DIN-рейку	Да
	рабочая температура	+0...+50 °C

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков