

Приложение 7

УТВЕРЖДАЮ

И.о.первого заместителя  
директора- главного инженера  
РУП «Белнипиэнергопром»

А.Е.Сивицкий

«11» 08 2023г.

Техническое задание  
на закупку модуля дискретного ввода/вывода (аналог МК210-302)

1	Модуля дискретного ввода/вывода (аналог МК210-302)	
	Количество	1
	Тип	Модуль дискретных входов/выходов
	Количество дискретных входов, не менее	12 шт
	Количество дискретных выходов, не менее	4 шт
	Ток коммутации	5А при 250В AC 3 А при 30 В DC
	Поддержка протокола связи	Modbus TCP (slave)
	Наличие сетевого интерфейса	Сдвоенный Ethernet 100Base-T (RJ45)
	Напряжение питание	DC 12...36 В
	крепление на DIN-рейку	Да
	рабочая температура	+0...+50 °С

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем

Е.Л.Телюк

Главный технолог

В.Г.Дмитроченков