

Приложение 8

УТВЕРЖДАЮ

И.о.первого заместителя  
директора- главного инженера  
РУП «Белнипиэнергопром»

А.Е.Сивицкий

«11» 08 2023г.

Техническое задание  
на закупку модуля дискретных входов (аналог MB210-221)

1	Модуль дискретных входов (аналог MB210-221)	
	Количество	1
	Тип	Модуль дискретных входов
	Количество дискретных входов, не менее	«сухой контакт» - 6 шт для подключения сигналов 230 В – 9 шт
	Изоляция для входов «230 В АС»	Не менее 3 кВ
	Поддержка протокола связи	Modbus TCP (slave)
	Наличие сетевого интерфейса	Сдвоенный Ethernet 100Base-T (RJ45)
	Напряжение питание	DC 12...36 В
	крепление на DIN-рейку	Да
	рабочая температура	+0...+50 °С

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем

Е.Л.Телюк

Главный технолог

В.Г.Дмитроченков