

Приложение 13  
УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора-  
главный инженер  
РУП «Белнипэнергопром»

  
С.В.Перцев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Техническое задание  
на закупку гильзы термометрической  
(аналог ГКР.422-М27х2-М20х1,5-8-400-50ПЗ)

9	Гильза термометрическая (аналог ГКР.422-М27х2-М20х1,5-8-400-50ПЗ)	
	Количество	1
	Тип	Гильза коническая резьбовая
	Монтажная резьба	М27х2
	Присоединительная резьба	М20х1,5
	Длина монтажной части	400 мм
	Внутренний диаметр	8 мм
	Дополнительно	Заглушка на цепочке

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем

Главный технолог



Е.Л.Телюк

В.Г.Дмитроченков