

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

_____ С.В.Перцев
«__» _____ 2023г.

Техническое задание
на закупку гильзы термометрической
(аналог ГКР.422-M27x2-M20x1,5-8-300-50ПЗ)

10	Гильза термометрическая (аналог ГКР.422-M27x2-M20x1,5-8-300-50ПЗ)	
	Количество	2
	Тип	Гильза коническая резьбовая
	Монтажная резьба	M27x2
	Присоединительная резьба	M20x1,5
	Длина монтажной части	300 мм
	Внутренний диаметр	8 мм
	Дополнительно	Заглушка на цепочке

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем

Е.Л.Телюк

Главный технолог

В.Г.Дмитроченков