


Приложение 16
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

« »  С.В.Перцев
2023г.

Техническое задание
на закупку гильзы термометрической
(аналог ГКР.422-М27х2-М20х1,5-8-200-50ПЗ)

12	Гильза термометрическая (аналог ГКР.422-М27х2-М20х1,5-8-200-50ПЗ)	
	Количество	2
	Тип	Гильза коническая резьбовая
	Монтажная резьба	М27х2
	Присоединительная резьба	М20х1,5
	Длина монтажной части	200 мм
	Внутренний диаметр	8 мм
	Дополнительно	Заглушка на цепочке

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков