

Приложение 17

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

« »  С.В.Перцев
2023г.

Техническое задание
на закупку бобышки для установки гильзы
(аналог Бобышка-1/38-50-M27x2-A)

13	Бобышка для установки гильзы (аналог Бобышка-1/38-50-M27x2-A)	
	Количество	7
	Тип	Бобышка для установки защитных гильз
	Исполнение	Прямое с уплотнительной канавкой, с шейкой под приварку
	Монтажный диаметр	38 мм
	Длина монтажной части	50 мм
	Присоединительная резьба	M27x2

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков