

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»


С.В.Перцев
«__» _____ 2023г.

Техническое задание
на закупку блока питания (аналог STD-T412S10-DC)

1	Блока питания (аналог STD-T412S10-DC)	
	Количество	1
	Тип	Блок питания
	Входное напряжение	220 В AC 50 Гц
	Выходное напряжение	24 В DC
	Мощность	Не менее 300 Вт
	Максимальная нагрузка	Не менее 10 А
	Кол-во выходных разъемов	Не менее 10 шт
	Тип выходных разъемов	Клемма
	Монтаж в стойку 19"	Да
	рабочая температура	+0...+50 °С

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный инженер проекта



А.А.Костенко