

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

« »  С.В.Перцев
2023г.

Техническое задание
на закупку блока розеток (R-16-6S-V-U-440-3)

1	Блок розеток (аналог R-16-6S-V-U-440-3)	
	Количество	1
	Тип	Блок розеток
	Кол-во розеток	Не менее 6 «Schuko»»
	Номинальный ток нагрузки	16 А
	Номинальное напряжение	220 В АС
	Наличие выключателя	Да
	Корпус	Алюминий
	Цвет	Черный
	Монтаж в стойку 19"	Да

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный инженер проекта



А.А.Костенко