

Приложение 4  
УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора-  
главный инженер  
РУП «Белнипиэнергопром»

  
С.В.Перцев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Техническое задание  
на закупку датчик индукционный (ДИ-П-2-2000-Ст-Exd)

1	Датчик индукционный (ДИ-П-2-2000-Ст-Exd)	
	Количество	4
	Тип	Датчик индукционный приближения
	Назначение	Подсчет кол-ва объектов, обнаружение объектов
	Длина кабеля	Не менее 2000 мм
	Тип выходного сигнала	4-20 мА
	Зона срабатывания	2...3 мм

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный инженер проекта



А.А.Костенко