


Приложение 6  
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-  
главный инженер  
РУП «Белнипиэнергопром»

  
С.В.Перцев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Техническое задание  
на закупку модуля расширения аналогового ввода (аналог CJ1W-AD081-V1)

2	Модуль аналогового ввода (аналог CJ1W-AD081-V1)	
	Количество	1
	Тип	Модуль расширения аналогового ввода для ПЛК
	Количество аналоговых входов, не менее	8 шт
	Тип входных сигналов	1-5 В, 0-10 В, 4-20 мА
	Совместимость с шасси	Sysmac CJ Series Omron
	крепление на DIN-рейку	Да
	Рабочая температура	+0...+50 °С

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков