


Приложение 7
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»


С.В.Перцев
«__» _____ 2023г.

Техническое задание
на закупку блока питания (аналог MDR-40-24)

3	Блока питания	
	Количество	1
	Входное напряжение	85...260 В AC и 120...300 DC
	Выходное напряжение	24 В DC
	Мощность	40 Вт
	Максимальная нагрузка	1,6 А
	Крепление на DIN-рейку	Да
	Рабочая температура	+0...+50 °С

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков