


Приложение 8
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

« »  С.В.Перцев
2023г.

Техническое задание
на закупку автоматического выключателя (аналог PL6-C2/2)

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 4 | Автоматический выключатель | |
| | Количество | 1 |
| | Количество полюсов | 2 |
| | Номинальное напряжение | 230 В 50 Гц |
| | Номинальный ток | 2 А |
| | Отключающая способность | Не менее 6 кА |
| | Тип характеристики | C |
| | Крепление на DIN-рейку | Да |
| | Рабочая температура | +0...+50 °С |

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков