

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора-  
главный инженер  
РУП «Белниииэнергопром»

  
С.В.Перцев  
«  »    2023г.

Техническое задание  
на закупку датчик индукционный (ДИ-П-2-2000-Ст-Ехd)

1	Датчик индукционный (ДИ-П-2-2000-Ст-Ехd)	
	Количество	4
	Тип	Датчик индукционный приближения
	Назначение	Подсчет кол-ва объектов, обнаружение объектов
	Длина кабеля	Не менее 2000 мм
	Тип выходного сигнала	4-20 мА
	Зона срабатывания	2...3 мм

Начальник отдела режимной  
автоматики и электрических систем

Главный инженер проекта



Е.Л.Телюк



А.А.Костенко