

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по общим вопросам

Матиевич Я.О.

« 12 » 09 2024 г.

**Техническое задание
На закупку и выполнение работ по замене считывателей в СКУД.**

Технические требования к считывателям:

Требования	Характеристика	Количество
Основное	Полная совместимость СКУД PERCo	
Считыватель (IR19)	Напряжение питания: 12В постоянного тока Ток потребления не более 150 мА Рабочий температурный диапазон от -30°C до +45°C Степень защиты оболочки IP67 Интерфейс связи: RS-485, Wiegand (W-26, W-34, W-42, W-58) Габаритные размеры: 20×50×150 мм Дальность считывания 2-7 см Типы идентификаторов HID, EMM, MIFARE, PayPass, смартфон с NFC Защита от копирования	10
Контрольный считыватель (IR 15.9)	Напряжение питания 5В постоянного тока Ток потребления не более 0.2 А Рабочий температурный диапазон от +1°C до +45°C Степень защиты оболочки IP54 Интерфейс связи USB Формат карт EMM/HID/MIFARE Защита от копирования	1

Работы по замене считывателей:

- 1) Демонтаж/монтаж 10 считывателей
- 2) Адаптация новых считывателей в существующую систему СКУД.

Начальник ОАВД



Д.А.Бончковский