

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер/
РУП «Белнипиэнергопром»



С.В. Перцев

« 7 » февраля 2025 года

ЗАДАНИЕ

на выполнение расчета противопожарных разрывов по объекту
«Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов,
работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп. Советский,
41 в г. Барановичи»

№ п/п	Перечень исходных данных	Содержание основных данных и требований
1	Основные требования к претенденту	1.1.Наличие квалифицированных специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по программе «Экспертная деятельность» и имеющих опыт работы при проведении расчетов в области пожарной безопасности. 1.2.Наличие свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2	Требования к выполняемым расчетам	2.1. Произвести расчет противопожарного разрыва от проектируемой котельной №81 и расходными бункерами (силосы 2 шт.) древесного топлива (пеллет) №83 по генплану. 2.2. Расчет выполнить в соответствии с СТБ 11.05.03-2010 «Пожарная безопасность технологических процессов» и другими ТНПА, руководствуясь пунктом 9.2.12 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
й	Срок исполнения	15 дней

Главный инженер проекта

Главный специалист ПТО



А.М. Кирпичев

С.М. Смольский