

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»


С.В.Перцев
«__» _____ 2025г.

Техническое задание
на закупку

1	Промышленный компьютер на DIN-рейку (аналог ICO320-83C-N3350-LAN-COM-CAN-WT-DC)	
	Количество	1
	Процессор	Intel Celeron
	Оперативная память, не менее	4 ГБ
	Объем накопителя SSD, не менее	1 ТБ
	интерфейс Ethernet, не менее	2xRJ-45 100 Base-T
	интерфейс USB, не менее	2 шт
	интерфейс VGA/HDMI	1 шт
	Крепление на DIN-рейку	Да
	Климатические условия	0...60 °С, 10 – 95 RH
	Дополнительно	поддержка Windows
2	Блок питания (аналог MDR-60-24)	
	Количество	2
	Мощность, не менее	60 Вт
	Входное напряжение	85-260 AC/120-370 DC
	Выходное напряжение	24 В
	Крепление на DIN-рейку	Да
	Климатические условия	0...60 °С, 10 – 95 RH

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков