

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

С.В.Перцев

«7» октября 2025 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-геодезических изысканий

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Наименование объекта: «Реконструкция капитального строения с инв. №310/С-20948 (водовод технической воды (ветка №2) филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» по адресу: Гомельская область, Гомельский район, н.п. Урицкое, Гомельская теплоэлектроцентраль №2».

Местоположение объекта: Гомельская область, Гомельский район, н.п. Урицкое.

Класс сложности объекта – второй класс сложности (К-2).

Стадия проектирования: разработка предпроектной документации.

Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий получает изыскательская организация.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СН 1.02.01-2019.

Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, в местной системе координат и Балтийской системе высот. Создание цифровой модели плана в векторном виде с трехмерным (X,Y,Z) построением рельефа, в том числе инженерные коммуникации. Границы топосъемки и площадь (20,8 га) указаны на прилагаемой схеме (приложение № 1, лист 1, 2).

Особые и дополнительные требования к производству изысканий:

– выполнить съемку инженерных коммуникаций с указанием всех технических характеристик (диаметр, материал труб, глубину укладки, давление в газопроводе), а для трубопроводов на опорах указать планово-высотное положение на траверсах и дать абсолютные отметки высоты существующих порталов;

- дать абсолютные отметки на изоляторах ЛЭП, линий связи и провисов проводов между опорами и отметки головок ж/д рельсов;
- при съемке производственных зданий и сооружений указать их назначение, места дверных проемов и дать абсолютные отметки полов;
- на съемку нанести фундаменты для оборудования и инженерные коммуникации к ним (при наличии);
- на съемку нанести ранее запроектированные инженерные сети, здания и сооружения, а также красные линии улиц и проездов (при наличии);
- нанести на съемку границы землепользователей;
- на съемку нанести линии строительной сетки;
- произвести таксацию лесонасаждений в пределах границ работ.

Все существующие инженерные коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отразить на топоплане. На электронной версии топоплана должны быть сканированные подписи исполнителей.

Перечень отчетных материалов:

- на бумаге в количестве 3-х экземпляров – технический отчет и графические приложениями (с соответствующими подписями и печатями);
- в электронном виде на “CD” дисках в количестве 2-х экземпляров – текстовые документы в формате “pdf”, соответствующие графические материалы в формате “pdf” и “dwg”, в том числе файлы ЦММ формата “OBX” для платформ “CREDO III”, либо файлы в формате “ifc”; а также весь отчет одним файлом в формате “pdf” с графическими приложениями.

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложения к заданию (в эл. виде): схема с границами работ (приложение № 1, лист 1, 2).

Главный инженер проекта



А.А.Лагун тел. 3755262

Начальник ОГПиТ



М.П.Григорук тел. 3755210

Главный специалист ПТО




А.А.Кожушко тел. 3515433


тел.



Савит-Гілюс
Компани




Генеральний план				Лист 1 з 1			
№	Вид	Масштаб	Дата	Висновок	Підпис	Печатка	Знак
1	Висновок	1:500	2018	Висновок	1	1	1
2	Висновок	1:500	2018	Висновок	2	2	2
Схема розподілу водозбору				Лист 1 з 1			
Схема розподілу водозбору				Лист 1 з 1			



Линия сообщения с листом 1

АВОДСКАЯ УЛ

Схема совмещения листов



Проектируемый
водопровод

Граница работ
S - 20,8 га.

Создано:									
Изм. №		Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм. № подл.									

						Модернизация периметрального ограждения территории реконструкции капитального строения с инв. №310/С-20948 (водопровод технической воды (ветка №2) филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РЭП «Гомельэнерго» по адресу: Гомельская область, Гомельский район, и.п. Урицкое, Гомельская теплоэлектростанция №2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	К заданию на инженерно-геодезические изыскания	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец. ПТО	Кожушко				10.25		ППД	2	2
ГИП	Лазун				10.25		Схема с границами работ		
						 РЭП «БЕЛНИЗЭРГОПОМ» Минск Беларусь			