

СПРАВКА

Расчет объемов, инженерной инфраструктуры объектов жилищного фонда, освобожденных от обложения налогом на добавленную стоимость по объекту: **«Реконструкция теплосети ТМ-3 надземной прокладки от ТК-0302 до секционирующих задвижек №3, №4 на эстакаде ТМ-3 (за озером) в г. Лида»**

1. Договорная нагрузка объектов жилищного фонда, освобожденных от обложения налогом на добавленную стоимость

$$Q_1 = Q_{от} = 0,0094 \text{ Гкал/ч}$$

Договорная нагрузка прочих объектов

$$Q_2 = Q_{техн.} + Q_{от} + Q_{гвс} + Q_{вент} = 0,8166 + 16,5268 + 9,8692 + 5,449 = 32,6616 \text{ Гкал/ч}$$

Суммарная нагрузка

$$\Sigma Q = Q_1 + Q_2 = 0,0094 + 32,6616 = 32,671 \text{ Гкал/ч}$$

2. Доля нагрузки объектов жилищного фонда, освобожденных от обложения налогом на добавленную стоимость

$$Q_1 * 100 / \Sigma Q = 0,0094 * 100 / 32,671 = 0,03\%$$

Доля нагрузки прочих объектов

$$Q_2 * 100 / \Sigma Q = 32,6616 * 100 / 32,671 = 99,97\%$$

ГИП



М.В.Панькова