

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование услуги:

1. Замеры концентраций загрязняющих веществ на источниках выбросов, оснащенных ГОУ:
 - Жодинская ТЭЦ, г. Жодино, ул. Станционная, 3 - котел Е-60 ст. № 11 - твердые частицы;
 - Участок топливообеспечения, г. Жодино, ул. Зеленоборская, 4а - циклон НИИОГАЗ ЦН-11-630П - твердые частицы.

2. Общие требования:

1. Наличие действующей аккредитованной лаборатории;
2. Замеры концентраций твердых частиц проводятся согласно МВИ.МН 4514-2012, МВИ.МН 5988-2018;
3. Период проведения измерений:
 - Жодинская ТЭЦ – 3 раза в год (апрель 2026, май 2026, октябрь 2026);
 - Участок топливообеспечения - 1 раз в квартал.

Заведующий лабораторией

Жуковский О.Н.
тел. 8044-728-56-00