

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»



С.В. Перцев

« 13 » марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение гидрологических и ихтиологических изысканий

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Наименование объекта: Реконструкция гидротехнических сооружений ГЭС «Селява» в н.п. Хольневичи Крупского района Минской области

Местоположение объекта: Крупский район, Минская область

1. Основание для проведения работ: выполнение проектной и рабочей документации на реконструкцию гидротехнических сооружений ГЭС «Селява».

2. Требуемые гидрологические и ихтиологические данные

Изыскания выполнить в соответствии с СНБ 1.02.01-96.

Для створа ГЭС необходимо предоставить следующие данные:

1. Внутригодового распределения стока для среднего по водности года $P=50\%$ и маловодных лет обеспеченностью $P=75\%$ и 95% .
2. Кривую связи уровней НБ ГЭС от расходов реки.
3. Зависимость объёмов водохранилища и площадей зеркала от уровней воды в ВБ.
4. Расчетных расходов воды и уровней для $P = 1\%, 5\%, 10\%$.
5. Химический состав воды.
6. Характеристику ихтиофауны реки в створе ГЭС «Селява».

Главный инженер проекта
Начальник ОГВ
Гл. технолог



Фурс Д.А.
Чайко П.В.
Матейчук Е.В.